

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi	
Kattilan tuottama energia	20289	MWh
Käyntiaste	100,0	%
Vastaanotettu jäte		
• yhdyskuntajätettä	7486	t
• teollisuusjätettä	118	t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	10,6	MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi	
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0	kpl

Syyskuu oli tuotannollisesti hyvä. Kantaverkon jännitehäiriön vuoksi laitos kävi hetkellisesti alhaalla, mutta saatiin palautettua alle puolessa tunnissa normaalitilaan. Jätteenpolto ei keskeytynyt.

Edelleen jätteen saatavuus on ohjannut laitoksen tehon säätelyä.

Savukaasupesuri oli pääosin ajossa koko syyskuun. Yläkierron lauhdetta ajettiin Alhonojaan 703 m³.

Laitos valmistautuu vuoden 2023 seisokkiin, joka alkaa kattilalaitoksen osalta 8.10 ja kestää kaksi viikkoa. Turbiinin major-huolto aloitettiin syyskuun 25. päivä. Laitoksen seisokista ilmoitetaan paikallislehdissä.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos
 Käyttöinsinööri Petri Jalkanen
 puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi