

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	5055	MWh
Kaukolämpöteho	30391	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	12661	t
- REF1	1193	t
- maakaasu	24445	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	0	kpl

-Biokattilalla ei päästöylityksiä.

-Mereen johdettavassa savukaasulauhteessa ei päästöylityksiä.

-Biokattilan savukaasujen puhdistuslaitteissa ei vikoja tai toimintahäiriöitä, eikä päästömittaushäiriöitä.

-Apu- ja kombikattilat stand by.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöinsinööri Pasi Kosunen

puh: 044-7099421, pasi.kosunen@kotkanenergia.fi