

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi	
Kattilan tuottama energia	6809,2	MWh
Käyntiaste	34,0	%
Vastaanotettu jäte		
• yhdyskuntajätettä	3910	t
• teollisuusjätettä	164	t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	6,7	MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi	
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0	kpl

Lokakuussa laitoksella oli suunniteltu seisokki. Kattilalaitos ajettiin alas 8.10.2023. Suunnitellun seisokin aikataulu venyi kattilaan liittyvien korjauksien vuoksi. Lisäksi uusi kuonakuljetin tarvitsi suunniteltua enemmän asennusaikaa. Laitos ajettiin normaalitilaan 29.10.2023, pl. turbiinilaitos, minkä major-remontti jatkuu.

Savukaasupesuri on ollut lokakuun ajossa pl. seisokkiaika. Yläkierron lauhdetta ajettiin Alhonojaan 392 m³.

Lisätietoja tarvittaessa:
Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos
Käyttöinsinööri Petri Jalkanen
puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi