

## HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	7248	MWh
Kaukolämpöteho	30197	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	14728	t
- REF1	1199	t
- maakaasu	86672	Nm <sup>3</sup>
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset		0 kpl

Biokattilalla ei marraskuussa päästöylityksiä.

Mereen johdettavan savukaasulauhteen kuukausinäytteessä sinkin pitoisuus oli 200 µg/l (raja-arvon ollessa 200 µg/l).

Biokattilan savukaasujen puhdistuslaitteissa ei vikoja tai toimintahäiriöitä, eikä päästömittaushäiriöitä.

Apukattila stand by ja tukemassa kaukolämmöntuotantoa.

Kombikattila stand by.

**Lisätiedot:**

Pasi Kosunen, käyttöinsinööri

Hovinsaaren voimalaitos

p. 044 7099 421

etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi