

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi	
Kattilan tuottama energia	23930,3	MWh
Käyntiaste	99,2	%
Vastaanotettu jäte		
• yhdyskuntajätettä	8495	t
• teollisuusjätettä	90	t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9	MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi	
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0	kpl

Marraskuu oli laitoksen näkökulmasta kohtalaisen hyvä. Jätteenpoltto oli kahmarin vian vuoksi seis noin 5 h. Jätteestä on edelleen pulaa, ja sitä on alettu korvata ulkomailta tulevilla jätekuormilla.

Savukaasupesuri oli ajossa koko marraskuun ja yläkierron lauhdetta ajettiin Alhonojaan 1615 m³.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos
Käyttöinsinööri Petri Jalkanen
puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi