

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	7971	MWh
Kaukolämpöteho	36782	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	16028	t
- REF1	1363	t
- maakaasu	193868	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset		0 kpl

Biokattilan ilmapäästöissä ei ylityksiä ja savukaasujen puhdistuslaitteissa ei vikoja tai toimintahäiriöitä, eikä päästömittaushäiriöitä.

Mereen johdettavassa savukaasulauhteessa ei raja-arvojen ylityksiä.

Apukattila tukemassa KL-tuotantoa.

GT:llä koeajo 27.12., kombikattila stand by.

Lisätiedot:

Pasi Kosunen, käyttöinsinööri

Hovinsaaren voimalaitos

p. 044 7099 421

etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi