

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO		
Kattilan tuottama energia	22031	MWh
Käyntiaste	99,99	%
Vastaanotettu polttoaine		
- yhdyskuntajäte	9118	t
- teollisuusjäte	60	t
Jätteen lämpöarvo	9,6	MJ/kg
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset (30 min laskenta)		0 kpl

Joulukuun alussa laitos siirtyi uusiin päästöjen raja-arvoihin.

Joulukuu oli tuotannollisesti hyvä ja laitoksella ei ollut jätteenpolttoon ja päästöihin vaikuttavia häiriöitä. Jätteestä oli edelleen pulaa jota korvattiin ulkomaan tuonnilla.

Savukaasupesuri oli ajossa koko kuun ja yläkierronlauhdetta ajettiin Alhonojaan 3275 m³

Lisätiedot:

Petri Jalkanen, käyttöinsinööri

Hyötyvoimalaitos

p. 044 7099 453

etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi

Tuotannon seuranta hyötyv Höyryteho jäte MWh		22030,6 MWh
Tuotannon seuranta hyötyv Jätepoltto h, sum		743,9 99,98656
Once Kuormaraportti	Jäte	9117,8 t
Once Kuormaraportti	Rejetti	60,44 t
Tuotannon seuranta hyötyv Jäte MWh		24447,9 MWh

Häiriöraportti Topi

Päästömittari huollot

16.2 Opsi 2 taas kunnossa
 18.-19.4 Sintrolin käynti, todettu ettei Hg mittaa oikein
 5.5 Sintrol paikalla/ Hg
 11.5 Sintrol paikalla/Hg
 24.5 Sintrol tuli korjaamaan molempia Cemssejä 1 - happi oli vyörynnt ja CEMS2 valojen
 1.8 Opsi CEMS2 häiriö alkoi, Sintrol korjaus 6.9. --> ok (Näytelinja kokonaan uusiksi)
 6.9 Polku 2 saatu takaisin toimintakuntoon
 Pöly 1 vika tilassa 1.10--> xxx
 2.-3.11 Sintrol hommisa

Päästömittaukset

QAL 2 25.-27.4.2023

QAL2 jatkot 19.9-22.9 (ajettu ilman pesuria)

Vapor päästömittaukset 7 vuotta tai 7000h

10.9.2020

Vapor 1 jäljellä oleva ajoaika	Topista	5534,4 h
Vapor 2 jäljellä oleva ajoaika	Topista	5343,8 h

%

l säätöä

Seuraava mittaus 9/2027