

## HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO		
Kattilan tuottama energia	21952	MWh
Käyntiaste	99,62	%
Vastaanotettu polttoaine		
- yhdyskuntajäte	9476	t
- teollisuusjäte	100	t
Jätteen lämpöarvo	9,2	MJ/kg
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset (30 min laskenta)		0 kpl

Tammikuu oli tuotannollisesti hyvä. Laitoksella oli lyhyt jätteesyötön katko kahmarin nostomoottorin vaihdon takia. Jätteenpolton hetkellinen katko ei aiheuttanut häiriöitä päästöihin. Jätteestä oli edelleen pulaa jota korvattiin ulkomaan tuonnilla.

Turbiinin major-huolto päättyi tammikuussa.

Savukaasupesuri oli ajossa koko tammikuun ja yläkierron lauhdetta ajettiin Alhonojaan 1353 m<sup>3</sup>

**Lisätiedot:**

Petri Jalkanen, käyttöinsinööri

Hyötyvoimalaitos

p. 044 7099 453

etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi