

## HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO		
Kattilan tuottama energia	20612	MWh
Käyntiaste	99,15	%
Vastaanotettu polttoaine		
- yhdyskuntajäte	8933	t
- teollisuusjäte	82	t
Jätteen lämpöarvo	9,1	MJ/kg
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset (30 min laskenta)		0 kpl

Helmikuu oli tuotannollisesti hyvä ja laitoksella oli lyhyt jätteen syötön katko kahmarin vaijerien vaihdon aikana. Jätteen poltton hetkellisellä katkolla ei ollut päästöihin vaikuttavia häiriöitä. Jätteestä oli edelleen pulaa jota korvattiin ulkomaan tuonnilla.

Savukaasupesuri oli ajossa koko kuun ja yläkierron lauhdetta ajettiin Alhonojaan 1635 m<sup>3</sup>

**Lisätiedot:**

Petri Jalkanen, käyttöinsinööri

Hyötyvoimalaitos

p. 044 7099 453

etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi