

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

| TUOTANTO | | |
|--------------------------|-------|-----------------|
| Sähköteho | 6996 | MWh |
| Kaukolämpöteho | 33294 | MWh |
| Vastaanotettu polttoaine | | |
| - bio ja turve | 16162 | t |
| - REF1 | 997 | t |
| - maakaasu | 28759 | Nm ³ |
| | | |
| PÄÄSTÖT | | |
| raja-arvojen ylitykset | 0 | kpl |

Biokattila

Ei päästöylityksiä.

Päästöjen puhdistus- ja mittalaitteissa ei häiriöitä, vikoja tai alasajoja.

Kombikattila

Stand by

Apukattila

Stand by, tukemassa tarvittaessa kaukolämmön tuotantoa.

Lisätiedot:

Pasi Kosunen, käyttöinsinööri

Hovinsaaren voimalaitos

p. 044 7099 421

pasi.kosunen@kotkanenergia.fi