

## HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO		
Kattilan tuottama energia	21769	MWh
Käyntiaste	98,51	%
Vastaanotettu polttoaine		
- yhdyskuntajäte	9090	t
- teollisuusjäte	64	t
Jätteen lämpöarvo	9,5	MJ/kg
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset (30 min laskenta)		0 kpl

Maaliskuu oli tuotannollisesti hyvä. Laitoksella oli 8 tunnin mittainen jätteen syötön katko kahmari ongelmien vuoksi.  
Lyhyt jätteenpolton katko ei aiheuttanut häiriötä päästöihin.

Savukaasupesuri oli ajossa koko kuun ja yläkierronlauhdetta ajettiin Alhonojaan 1606 m<sup>3</sup>

**Lisätiedot:**

Petri Jalkanen, käyttöinsinööri  
Hyötyvoimalaitos  
p. 044 7099 453  
etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi