

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO		
Kattilan tuottama energia	21338	MWh
Käyntiaste	99,99	%
Vastaanotettu polttoaine		
- yhdyskuntajäte	9362	t
- teollisuusjäte	141	t
Jätteen lämpöarvo	9,0	MJ/kg
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset (30 min laskenta)		0 kpl

Huhtikuu oli tuotannollisesti kiitettävä.

Kattila trippasi suurien slagien tippuessa tulipesän seiniltä, jonka jälkeen laitos saatiin takaisin normaali ajoon. Huhtikuussa laitoksella ei ollut päästöihin vaikuttavia tapahtumia.

Savukaasupesuri oli ajossa koko kuun ja yläkierron lauhdetta ajettiin Alhonojaan yhteensä 2 429 m³

Lisätiedot:

Petri Jalkanen, käyttöinsinööri

Hyötyvoimalaitos

p. 044 7099 453

etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi