

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO		
Kattilan tuottama energia	20481	MWh
Käyntiaste	93,82	%
Vastaanotettu polttoaine		
- yhdyskuntajäte	8801	t
- teollisuusjäte	209	t
Jätteen lämpöarvo	9,1	MJ/kg
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset (30 min laskenta)		0 kpl

Toukokuu oli tuotannollisesti kohtalainen.

Laitoksella pidettiin 47 tuntia kestänyt seisokki rikkoutuneen osan takia. Päästöylityksiä ei tapahtunut toukokuussa.

Savukaasupesuri oli ajossa koko kuun ja yläkierronlauhdetta ajettiin Alhonojaan 1094 m³

Lisätiedot:

Petri Jalkanen, käyttöinsinööri

Hyötyvoimalaitos

p. 044 7099 453

etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi