

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO		
Kattilan tuottama energia	18552	MWh
Käyntiaste	85,37	%
Vastaanotettu polttoaine		
- yhdyskuntajäte	6796	t
- teollisuusjäte	159	t
Jätteen lämpöarvo	10,7	MJ/kg
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset (30 min laskenta)		0 kpl

Kesäkuu oli tuotannollisesti kohtalainen.
Laitoksella pidettiin seisokki arinan rikkoutumisen takia
sekä puhdistusseisokki arinan slagien vuoksi.

Päästö ylityksiä ei tapahtunut kesäkuussa.

Savukaasupesuri oli ajossa koko kuun ja yläkierronlauhdetta ajettiin
Alhonojaan 712 m³

Lisätiedot:

Petri Jalkanen, käyttöinsinööri
Hyötyvoimalaitos
p. 044 7099 453
etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi