

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	0	MWh
Kaukolämpöteho	148	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	0	t
- REF1	0	t
- maakaasu	882054	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	0	kpl

Biokattila

Alhaalla 29.5 eteenpäin. Stand by viikkoon 37 asti, minkä jälkeen vuosihuolto viikoilla 38-39.

Apukattila

Tehdashöyryn ja kaukolämmön tuotantoa 29.5. eteenpäin.

Kombikattila

Stand by

Lisätiedot:

Pasi Kosunen, käyttöinsinööri
Hovinsaaren voimalaitos
p. 044 7099 421
etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi