



## HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	0	MWh
Kaukolämpöteho	2035	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	879	t
- REF1	58	t
- maakaasu	551708	Nm <sup>3</sup>
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	0	kpl

**Biokattila**

Biokattilan ylösajo 30.9.2024 klo 03.00 alkaen.

Päästö- ja pölymittaukset häiriöllä ylösajon yhteydessä, joten ko. parametrien osalta mittaustulokset epäkelvoja ylösajon ajalta.

**Apukattila**

Apukattilalla tehdashöyryn ja kaukolämmön tuotantoa 29.5. eteenpäin. Apukattila ajettiin alas biokattilan ylösajon jälkeen 30.9.2024.

**Kombikattila**

Stand by

**Lisätiedot:**

Pasi Kosunen, käyttöinsinööri

Hovinsaaren voimalaitos

p. 044 7099 421

etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi