

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO		
Kattilan tuottama energia	21432	MWh
Käyntiaste	100,0	%
Vastaanotettu polttoaine		
- yhdyskuntajäte	8307	t
- teollisuusjäte	158	t
Jätteen lämpöarvo	10,1	MJ/kg
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset (30 min laskenta)		0 kpl

Tuotannollisesti marraskuu oli erinomainen.
Häiriöitä ja päästöylityksiä ei tapahtunut marraskuussa.

Savukaasupesurin yläkierron lauhdetta ajettiin Alhonojaan
2547 m³.

Lisätiedot:

Petri Jalkanen, käyttöinsinööri
Hyötyvoimalaitos
p. 044 7099 453
etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi