

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	6571	MWh
Kaukolämpöteho	35033	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	14725	t
- REF1	750	t
- polymeeriturve	1621	t
- maakaasu	175888	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	2	kpl

Biokattila

Ei päästöylityksiä tai päästömittauksen häiriöitä.

Savukaasujen puhdistuslaitteissa ei häiriöitä. ABB höyryturbiini ajettiin alas värinöiden takia 9.12., korjaus 10.12 klo 22-24.

Apukattila

Tukemassa kaukolämmöntuotantoa ja stand by.

Kombikattila

GT:llä koeajo 16.12. GT/Kombikattila ajossa 17.12. (klo 16) - 18.12 (klo 14), muuten

Stand by. Ei häiriöitä päästömittarilla. NOx-päästörajan (vrk/ka) ylitys 17.12.

(96,3mg/Nm³) ja 18.12. (89,2 mg/Nm³) raja-arvon ollessa 88 mg/Nm³.

Lisätiedot:

Pasi Kosunen, käyttöinsinööri

Hovinsaaren voimalaitos

p. 044 7099 421

etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi