

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO		
Kattilan tuottama energia	21587	MWh
Käyntiaste	99,6	%
Vastaanotettu polttoaine		
- yhdyskuntajäte	9984	t
- teollisuusjäte	166	t
Jätteen lämpöarvo	8,5	MJ/kg
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset (30 min laskenta)	0	kpl

Tuotannollisesti joulukuu oli hyvä. Savukaasunpuhdistimen läpäisykyky heikentyi kuun lopussa jolloin tehoa on jouduttu laskemaan hieman alas.

Kahmarin invertteri vian takia lyhyt jätteenpolton keskeytys.
Päästöylityksiä ei tapahtunut tässä kuussa.

Savukaasupesurilta yläkierronlauhdetta ajettu Alhonojaan 2625 m³

Lisätiedot:

Petri Jalkanen, käyttöinsinööri

Hyötyvoimalaitos

p. 044 7099 453

etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi