

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähkön tuotanto	5698	MWh
Kaukolämmön tuotanto	37399	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	15208	t
- REF1	446	t
- polymeeriturve	697	t
- maakaasu	204960	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	1	kpl

Biokattila

Biokattilan päästömittauksessa ei häiriöitä eikä päästöylityksiä.

Sähkösuodattimella 26.2. muuntajan vaihdon takia 2 tunnin katko, kattila pienellä teholla ja kaasutulilla remontin ajan (ei ylityksiä remontin aikana).

Savukaasulauhteen kuukausikokoomanäytteen sinkkipitoisuudessa ylitys 450 µg/l (raja-arvon ollessa 200 µg/l).

Apukattila

Tukemassa KL-tuotantoa ja stand by.

Kombikattila

GT:llä 3.2. lyhyt.koeajo, muuten stand by.

Lisätiedot:

Pasi Kosunen, käyttöinsinööri

Hovinsaaren voimalaitos

p. 044 7099 421

pasi.kosunen@kotkanenergia.fi