

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähkön tuotanto	7308	MWh
Kaukolämmön tuotanto	38842	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	16893	t
- REF1	876	t
- polymeeriturve	895	t
- maakaasu	172118	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	3	kpl

Biokattila

Biokattilan päästömittauksessa ei häiriöitä eikä päästöylityksiä.

Savukaasujen puhdistuslaitteissa ei häiriöitä.

Savukaasulauhteessa kiintoaineylitykset 2.1. 77mg/l ja 5.1. 67,2 mg/l (raja-arvon ollessa 30mg/l), lisäksi ylitys sk-lauhteen kuukausinäytteen sinkkipitoisuudessa 560 µg/l (raja-arvon ollessa 200 µg/l). Ylitykset johtuivat polymeeripumpun tuoton heikentymisestä, jonka kulunut roottori/pesä vaihdettiin uuteen.

Apukattila

Tukemassa KL-tuotantoa ja stand by

Kombikattila

GT ja Kombikattila stand by

Lisätiedot:

Pasi Kosunen, käyttöinsinööri

Hovinsaaren voimalaitos

p. 044 7099 421

etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi