

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO		
Kattilan tuottama energia	20068	MWh
Käyntiaste	100,0	%
Vastaanotettu polttoaine		
- yhdyskuntajäte	7168	t
- teollisuusjäte	751	t
Jätteen lämpöarvo	10,1	MJ/kg
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset (30 min laskenta)	0	kpl

Tuotannollisesti helmikuu oli kiitettävä.

Savukaasupesurilta yläkierronlauhdetta ajettiin Alhonojaan 1693 m³.

Lisätiedot:

Petri Jalkanen, käyttöinsinööri

Hyötyvoimalaitos

p. 044 7099 453

etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi