

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO		
Kattilan tuottama energia	20614	MWh
Käyntiaste	99,5	%
Vastaanotettu polttoaine		
- yhdyskuntajäte	8980	t
- teollisuusjäte	203	t
Jätteen lämpöarvo	9,0	MJ/kg
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset (30 min laskenta)	0	kpl

Tuotannollisesti tammikuu oli hyvä. Savukaasunpuhdistimen läpäisykyky oli heikentynyt ajon aikaiseen puhdistukseen saakka, puhdistuksen jälkeen laitos palasi nominaali kuormalle.

Kahmarin vaihdon aikana jätteensyötön hetkellinen keskeytys. Päästöylityksiä ei tapahtunut tässä kuussa.

Savukaasupesurilta yläkierronlauhdetta ajettu Alhonojaan 2114 m³.

Lisätiedot:

Petri Jalkanen, käyttöinsinööri

Hyötyvoimalaitos

p. 044 7099 453

etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi