

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähkön tuotanto	6002	MWh
Kaukolämmön tuotanto	29371	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	13054	t
- REF1	518	t
- polymeeriturve	462	t
- maakaasu	401418	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	1	kpl

Biokattila

Biokattilan alasajo 13. -17.3. pedin sintraantumisen ja jumin takia.

Päästömittauksessa ja savukaasujen puhdistuslaitteissa ei vikoja tai häiriöitä.

Savukaasulahteen puhdistuksessa ei vikoja tai häiriöitä.

Ei päästöylityksiä

Apukattila

Tukemassa kaukolämmöntuotantoa ja stand by.

Kombikattila

Tuotannossa 13.3 klo 22 - 14.3 klo 23. NOx päästöylitys 14.3 vrk/ka 91,1 mg/Nm³ raja-arvon ollessa 88 mg/Nm³, muuten stand by.

Lisätiedot:

Pasi Kosunen, käyttöinsinööri

Hovinsaaren voimalaitos

p. 044 7099 421

etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi