

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO		
Kattilan tuottama energia	22184	MWh
Käyntiaste	100,0	%
Vastaanotettu polttoaine		
- yhdyskuntajäte	8348	t
- teollisuusjäte	210	t
Jätteen lämpöarvo	10,4	MJ/kg
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset (30 min laskenta)	0	kpl

Tuotannollisesti maaliskuu oli kiitettävä. Pieniä häiriöitä kahmarin käytössä, ei häiriötä jätteen polttamiseen liittyen.

Savukaasupesurilta yläkierronlauhdetta ajettu Alhonojaan 2211 m³.

Lisätiedot:

Petri Jalkanen, käyttöinsinööri

Hyötyvoimalaitos

p. 044 7099 453

etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi