

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähkön tuotanto	4963	MWh
Kaukolämmön tuotanto	24357	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	12819	t
- REF1	551	t
- polymeeriturve	612	t
- maakaasu	9851	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	0	kpl

Biokattila

Päästömittauksessa ja savukaasujen puhdistuslaitteissa ei vikoja tai häiriöitä.

Savukaasulauhteen puhdistuksessa ei vikoja tai häiriöitä.

Ei päästöylityksiä.

Apukattila

Tukemassa KL-tuotantoa ja stand by

Kombikattila

Stand by

Lisätiedot:

Pasi Kosunen, käyttöinsinööri

Hovinsaaren voimalaitos

p. 044 7099 421

pasi.kosunen@kotkanenergia.fi