

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO		
Kattilan tuottama energia	20443	MWh
Käyntiaste	95,7	%
Vastaanotettu polttoaine		
- yhdyskuntajäte	8581	t
- teollisuusjäte	135	t
Jätteen lämpöarvo	9,4	MJ/kg
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset (30 min laskenta)	0	kpl

Tuotannollisesti huhtikuu oli hyvä. Laitos jouduttiin ajamaan alas suunnitellun korjauksen takia. Jätteenpoltto oli seis 32h.

Savukaasupesurilta yläkierronlauhdetta ajettu Alhonojaan 1778 m³.

Lisätiedot:

Petri Jalkanen, käyttöinsinööri

Hyötyvoimalaitos

p. 044 7099 453

etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi