

HOVinsaaren Voimalaitos

TUOTANTO		
Sähkön tuotanto	4803	MWh
Kaukolämmön tuotanto	28710	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	12400	t
- REF1	604	t
- polymeeriturve	515	t
- maakaasu	41573	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	3	kpl

Biokattila

Nox päästöylitykset (3 kpl) 2.11 (318 mg/Nm³), 4.11 (289,8 mg/Nm³), 5.11 (326,1 mg/Nm³). Raja-arvo (275 mg/Nm³). Päästöt johtuivat biokattilan minimikuorman yli-ilmasta.

Päästömittauksella ja savukaasujen puhdistuslaitteilla ei vikoja/häiriöitä.

Sähkökattila

Stand by / tukemassa MP-höyryntuotantoa.

Apukattila

Stand by / tukemassa MP-höyryntuotantoa

Kombikattila

GT koeajo 7.11, muuten stand by

Lisätiedot:

Pasi Kosunen, käyttöinsinööri

Hovinsaaren voimalaitos

p. 044 7099 421

pasi.kosunen@kotkanenergia.fi