

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO		
Kattilan tuottama energia	21301	MWh
Käyntiaste	99,4	%
Vastaanotettu polttoaine		
- yhdyskuntajäte	8689	t
- teollisuusjäte	181	t
Jätteen lämpöarvo	9,5	MJ/kg
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset (30 min laskenta)	0	kpl

Tuotannollisesti kulunut kuukausi oli hyvä. Jätteenpoltto keskeytettiin muutamaksi tunniksi tulipesän slagien muodostumisen takia.

Savukaasupesurilta yläkierronlauhdetta ajettu Alhonojaan 1244 m³.

Lisätiedot:

Petri Jalkanen, käyttöinsinööri

Hyötyvoimalaitos

p. 044 7099 436

etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi