

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähkön tuotanto	3810	MWh
Kaukolämmön tuotanto	32843	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	11080	t
- REF1	404	t
- polymeeriturve	529	t
- maakaasu	78699	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	0	kpl

Biokattila

Ei päästöylityksiä. Päästömittauksella vuosihuolto 9.12 muuten ei häiriöitä tai laiterikkoja. Sähkösuodattimen 2 yksikkö rikki ja koko suodatin 1 yksikön perään 23.12 klo 9-10. Bio kaasutulilla häiriön ajan. Muuten savukaasujen puhdistuslaitteissa ei vikoja tai häiriöitä.

Sähkökattila

Stand by/tukemassa MP-höyryntuotantoa

Apukattila

Stand by/tukemassa MP-höyryntuotantoa

Kombikattila

Stand by

Lisätiedot:

Pasi Kosunen, käyttöinsinööri
Hovinsaaren voimalaitos
p. 044 7099 421
etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi