

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO		
Kattilan tuottama energia	22029	MWh
Käyntiaste	100,0	%
Vastaanotettu polttoaine		
- yhdyskuntajäte	8765	t
- teollisuusjäte	190	t
Jätteen lämpöarvo	9,8	MJ/kg
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset (30 min laskenta)	0	kpl

Tuotannollisesti kulunut kuukausi oli loistava. Laitoksella ei ollut jätteenpolttoon vaikuttavia häiriöitä.

Savukaasupesurilta yläkierronlauhdetta ajettu Alhonojaan 1112 m³.

Lisätiedot:

Petri Jalkanen, käyttöinsinööri
 Hyötyvoimalaitos
 p. 044 7099 436
 etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi