

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähkön tuotanto	8528	MWh
Kaukolämmön tuotanto	45102	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	17096	t
- REF1	334	t
- polymeeriturve	470	t
- maakaasu	934739	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	0	kpl

Biokattila

Ei päästöylityksiä. Päästömittauksella ei häiriöitä tai laiterikkoja. Savukaasujen puhdistuslaitteissa ei vikoja tai häiriöitä.

Sähkökattila

Stand by/tukemassa MP-höyryntuotantoa

Apukattila

Stand by/tukemassa MP-höyryntuotantoa

Kombikattila

GT ajossa 1 - 4.2.2026 ja 6 - 7.2.2026. Ei päästöylityksiä. Päästömittauksella ei häiriöitä tai laiterikkoja.

Lisätiedot:

Pasi Kosunen, käyttöinsinööri

Hovinsaaren voimalaitos

p. 044 7099 421

etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi