

HOVinsaaren VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähkön tuotanto	8894	MWh
Kaukolämmön tuotanto	44520	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	18856	t
- REF1	223	t
- polymeeriturve	459	t
- maakaasu	566914	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	0	kpl

Biokattila

Ei päästöylityksiä. Päästömittauksella ei häiriöitä tai laiterikkoja. Savukaasujen puhdistuslaitteissa ei vikoja tai häiriöitä.

Sähkökattila

Stand by/tukemassa MP-höyryntuotantoa

Apukattila

Stand by/tukemassa MP-höyryntuotantoa

Kombikattila

Koeajot 26.1 klo 13 ja 27.1 klo 7-9. GT ajossa 29-30.1.2026. Ei päästöylityksiä. Päästömittauksella ei häiriöitä tai laiterikkoja.

Lisätiedot:

Pasi Kosunen, käyttöinsinööri

Hovinsaaren voimalaitos

p. 044 7099 421

etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi