

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO		
Kattilan tuottama energia	19674	MWh
Käyntiaste	99,4	%
Vastaanotettu polttoaine		
- yhdyskuntajäte	7733	t
- teollisuusjäte	102	t
Jätteen lämpöarvo	10,0	MJ/kg
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset (30 min laskenta)	0	kpl

Tuotannollisesti kulunut kuukausi oli hyvä. Laitos joutui keskeyttämään jätteenpolton kahdesti. Polttokeskeytykset olivat lyhyet.

Savukaasupesurilta yläkierronlauhdetta ajettu Alhonojaan 17 m³.

Lisätiedot:

Petri Jalkanen, käyttöinsinööri

Hyötyvoimalaitos

p. 044 7099 436

etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi