

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO		
Kattilan tuottama energia	20603	MWh
Käyntiaste	94,3	%
Vastaanotettu polttoaine		
- yhdyskuntajäte	9332	t
- teollisuusjäte	157	t
Jätteen lämpöarvo	8,7	MJ/kg
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset (30 min laskenta)	0	kpl

Tuotannollisesti kulunut kuukausi oli kohtalainen. Laitos joutui lopettamaan kahdesti jätteenpolton. Yksi lyhyt stoppi kahmarin vaijerin takia sekä arina liukulaattaelementin huollon takia stoppi noin 41h.

Savukaasupesurilta yläkierronlauhdetta ajettu Alhonojaan 439 m³.

Lisätiedot:

Petri Jalkanen, käyttöinsinööri

Hyötyvoimalaitos

p. 044 7099 436

etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi