

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO		
Kattilan tuottama energia	21677	MWh
Käyntiaste	99,1	%
Vastaanotettu polttoaine		
- yhdyskuntajäte	9945	t
- teollisuusjäte	167	t
Jätteen lämpöarvo	8,6	MJ/kg
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset (30 min laskenta)	0	kpl

Tuotannollisesti kulunut kuukausi oli kiitettävä. Savukaasupuhdistimen tarkastuksen vuoksi keskeytettiin jätteenpolttu, jonka kesto oli 5 tuntia. Sekä kahmarin vajeri vaurion takia jätteensyöttö oli seis pari tuntia.

Savukaasupesurilta yläkierronlauhdetta ajettu Alhonojaan 713 m³.

Lisätiedot:

Petri Jalkanen, käyttöinsinööri

Hyötyvoimalaitos

p. 044 7099 436

etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi