

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO		
Kattilan tuottama energia	20740	MWh
Käyntiaste	96,4	%
Vastaanotettu polttoaine		
- yhdyskuntajäte	8308	t
- teollisuusjäte	92	t
Jätteen lämpöarvo	9,8	MJ/kg
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset (30 min laskenta)		0 kpl

Tuotannollisesti kulunut kuukausi oli hyvä. Jätteenpoltto jouduttiin keskeyttämään kuun lopussa kahmarijärjestelmän sähkövian takia (24h).

Savukaasupesuri oli lyhyen ajan ohituksella QAL2 päästömittauksien aikana (3h).
Yläkierronlauhdetta ajettu Alhonojaan 443 m³.

Lisätiedot:

Petri Jalkanen, käyttöinsinööri
Hyötyvoimalaitos
p. 044 7099 436
etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi