

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähkön tuotanto	0	MWh
Kaukolämmön tuotanto	273	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	0	t
- REF1	0	t
- polymeeriturve	0	t
- maakaasu	3467	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	0	kpl

Biokattila

Biokattila ajettu alas 15.5.2026. Seisokissa ja huollossa

Sähkökattila

Tehdashöyryn tuotanto ja tukemassa KL-tuotantoa/ standby

Apukattila

Tehdashöyryn tuotanto ja tukemassa KL-tuotantoa/ standby

Kombikattila

Stand by / säilönnässä

Lisätiedot:

Pasi Kosunen, käyttöinsinööri

Hovinsaaren voimalaitos

p. 044 7099 421

etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi