

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO		
Kattilan tuottama energia	21901	MWh
Käyntiaste	100,0	%
Vastaanotettu polttoaine		
- yhdyskuntajäte	8752	t
- teollisuusjäte	27	t
Jätteen lämpöarvo	10,0	MJ/kg
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset (30 min laskenta)	0	kpl

Tuotannollisesti kulunut kuukausi oli hyvä

Savukaasupesuri normaali käytössä. Yläkierronlauhdetta ajettu Alhonojaan 40 m³.

Lisätiedot:

Petri Jalkanen, käyttöinsinööri

Hyötyvoimalaitos

p. 044 7099 453

etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi