

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO		
Kattilan tuottama energia	16396	MWh
Käyntiaste	77,3	%
Vastaanotettu polttoaine		
- yhdyskuntajäte	6616	t
- teollisuusjäte	19	t
Jätteen lämpöarvo	9,9	MJ/kg
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset (30 min laskenta)	0	kpl

Tuotannollisesti kulunut kuukausi oli heikko. Jätteenpoltto jouduttiin keskeyttämään toukokuun lopussa kattilan tulipesän vuodon takia, korjaus jatkui kesäkuun puolelle.

Kesäkuussa evaporaattorissa oli vuoto, jonka takia laitos oli alhaalla 5 vrk.

Jätteenpoltto jouduttiin keskeyttämään vielä kolmannen kerran kahmari vian takia, tuolloin poltto oli seis noin 10h

Savukaasupesuri normaali käytössä. Yläkierronlauhdetta ajettu Alhonojaan 99 m³.

Lisätiedot:

Petri Jalkanen, käyttöinsinööri
Hyötyvoimalaitos
p. 044 7099 453
etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi