Kotkan Energia

KUUKAUSIRAPORTTI
9/2026

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähkön tuotanto	95	MWh
Kaukolämmön tuotanto	1671	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	1011.340	t
- REF1	0	t
- polymeeriturve	0	t
- maakaasu	74165	Nm^3
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	1	kpl

Biokattila
Ylösajo 30.9 klo 6.00 alkaen. NOx-päästön vrk-ylitys 30.9. 393,2mg/Nm3 (raja-arvon ollessa 275 mg/Nm3). Ylityksen syynä biokattilan ylösajaminen. Pölymittaus häiriössä 30.9. säilönnän seurauksena. Savukaasujen ja savukaasulauhteen puhdistuslaitteissa ei vikoja tai häiriöitä.

Sähkökattila
Ajossa tarvittaessa/standby

Apukattila
Ajossa tarvittaessa/standby

Kombikattila
Säilönnässä

Lisätiedot:
Pasi Kosunen, käyttöinsinööri
Hovinsaaren voimalaitos
p. 044 7099 421
etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi