Kotkan Energia

KUUKAUSIRAPORTTI
9/2026

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO		
Kattilan tuottama energia	19272	MWh
Käyntiaste	93,7	%
Vastaanotettu polttoaine		
- yhdyskuntajäte	8036	t
- teollisuusjäte	36	t
Jätteen lämpöarvo	9,7	MJ/kg
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset (30 min laskenta)	0	kpl

Tuotannollisesti kulunut kuukausi oli kohtalainen. Kahmari järjestelmän kanssa oli seisokin jälkeen teknisiä ongelmia.

Puolessa välin kuuta jätteenpoltto keskeytettiin hetkeksi primääri-ilman lämmittimen häiriön takia.

Savukaasupesuri normaali käytössä. Yläkierronlauhdetta ajettu Alhonojaan 950 m³.

Lisätiedot:
Petri Jalkanen, käyttöinsinööri
Hyötyvoimalaitos
p. 044 7099 453
etunimi.sukunimi@kotkanenergia.fi